



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по забайкальскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Борзя

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 68

С. Александровский Завод « 31 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Макаровой Ириной Михайловной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения Бохтинский детский сад
«Солнышко» ИНН 7502002815 ОГРН 1107505000140, 674642 Забайкальский край,
Александрово-Заводский район, с. Бохто ул. Нагорная, Д. 17
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующим субъектом не оборудована нецентрализованная (автономная) система холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в нарушение п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение) (далее СП 2.4.3648-20);
- Посуда для приготовления 3 блюда выполнена не из нержавеющей стали; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, покрыты материалом не устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
- Предприятие общественного питания (пищеблок) не оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции в нарушение п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Согласно заключению № 4501/ЗП-13673 от 26.10.2023 к протоколу испытаний № 75-00-03/02256-23 от 17.10.2023г., вода питьевая не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

обнаружено превышение показателя - нитраты – результат исследования – $53,7 \pm 7,8$ мг/дм³, при нормируемом значении - не более 45 мг/дм³, что не соответствует требованиям раздела III таб. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21; в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать здания хозяйствующего субъекта системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в соответствии п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение) (далее СП 2.4.3648-20);

2. Обеспечить посудой для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали. Обеспечить производственными цельнометаллическими столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненных из материалов для контакта с пищевыми продуктами в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

3. Оборудовать предприятие общественного питания (пищеблок) исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения в соответствии п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде в соответствии п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Бохтинский детский сад «Солнышко» ИНН 7502002815 ОГРН 1107505000140, Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Бохто ул. Нагорная, Д. 17

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Борзя по адресу: с. Александровский Завод, ул. Комсомольская, 3А тел./факс e.mail: gpnalzav@yandex.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «02» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

И.М.Макарова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» октября 2023 г.

(подпись)

Н.Н.Есенин
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: